



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района

г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50, тел. 602-14-96

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-25-848

г. Санкт-Петербург,
ул. 3-я Советская, д. 50

18 декабря 2018 г.

15 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

На основании: распоряжения изданного начальником ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Рачинским Яном Владимировичам № 2-25-848

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

от 23.11.2018 года, была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – помещений
школы встроенные в здание жилого многоквартирного дома (высокий риск), расположенного по
адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла
Алексеевича Серебрякова" (СПБ ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени
Павла Алексеевича Серебрякова")

Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68; ИНН 7825438398.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Даты и время проведения проверки:

« 10 » декабря 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 2 ч.

« 18 » декабря 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (3 часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Гидзинский Леонид Владимирович – действующий по доверенности СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова» 10.12.2018г., 11ч.00мин.

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« _____ » _____ 20__ г. № _____

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Армяков Дмитрий Александрович – дознаватель группы дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (-а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: -

При проведении проверки присутствовали: Нагорный Владимир Васильевич – директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова», Гидзинский Леонид Владимирович – действующий по доверенности СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»
- правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 68

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: представлено, заключение №17/03-13 от 20.03.2017г. о оценке пожарного риска объекта защиты – помещений СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова» выполненное Обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива»

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлено.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Эвакуационные выходы помещения общественного назначения не изолированы от жилой части здания (из помещений школы Ф 4.1 отсутствуют отдельные самостоятельные эвакуационные	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент»; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича

	выходы, от жилой части здания класса Ф 1.3) (ул. Марата, д. 68)	1.13130.2009 п. 5.4.17.	Серебрякова»
2.	Помещения детского дошкольного образовательного учреждения (Ф4.1) не отделены от помещений многоквартирного жилого дома (Ф1.3) противопожарными перегородками 1-го типа без проемов (из помещений детского дошкольного образовательного учреждения имеется выход через дверной проем в общую лестничную клетку многоквартирного жилого дома 1-й этаж) (ул. Марата, д. 68)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч.3 ст.4 ФЗ-123 «Технический регламент»; Свод правил «Ограничение распространение пожара на объектах защиты» 4.13130.2013 п. 5.2.7.	СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»
3.	Ширина эвакуационного выхода из пом. 24 в пом. 1 1-го этажа, в свету менее 0,8 м (фактически 0,62м)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 53, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»
4.	Ширина эвакуационного выхода из учебного помещения, пом. 8 в пом. 9 1-го этажа в свету менее 0,9м при числе эвакуирующихся более 15 человек (фактически 0,78м)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 53, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.	СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»
5.	Не предусмотрено удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (коридор 1-го этажа пом. 12,16)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 7.2 в	СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»
6.	Не предусмотрено удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (коридор 1-го этажа пом. 12,16)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 7.2 в	СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: имеется
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: -
4. Фото-таблица: -
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-25-848/1/1 от 18.12.2018.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Армяков Дмитрий Александрович – дознаватель группы дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

« 18 » декабря 20 18 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Гидзинский Леонид Владимирович – действующий по доверенности СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » декабря 20 18 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)