



Подписан: Нагорный Владимир Васильевич  
ЭН: ИНН=782572608287, СНИЛС=0125937426,  
E=dsht-seleb@yandex.ru, С=RU, S= Санкт-Петербург,  
L= Санкт-Петербург, O= "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИСКУССТВ ИМЕНИ ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕРЕБРЯКОВА  
СЕРЕБРЯКОВА\*\*\*, G=Владимир Васильевич,  
SN=Нагорный, SN=Нагорный Владимир Васильевич  
Основание: я подтверждаю этот документ своей  
удостоверяющей подписью  
Место, где: Местное место подписания  
Дата: 2021.08.26 15:27:12+0300



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

**Управление по Центральному району**

191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3, тел (812) 602-14-53

Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3

28 июля 2021 г.

15 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 43-1-487**

На основании: распоряжения начальника управления по Центральному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Силаева Андрея Николаевича от 22 июня 2021 года № 43-1-487 была проведена плановая выездная проверка объекта защиты: здание организации дополнительного образования по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 15, лит. Б.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

**Наименования правообладателя объекта защиты:**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт - Петербургская детская школа искусств имени Павла Александровича Серебрякова» (СПб ГБУ ДО «Санкт - Петербургская детская школа искусств имени Павла Александровича Серебрякова»), юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата д. 68, ИНН 7825438398.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

**Даты и время проведения проверки:**

21 июля 2021 с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.00 мин.

23 июля 2021 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.00 мин.

28 июля 2021 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 6 часов

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

И.о. директора Сибирякова Яна Александровна

«11» часов «00» минут «21» июля 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Толоконников Денис Андреевич – старший инспектор ОНДПР Центрального района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: нет

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлеченных к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора Сибирякова Яна Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУ ДО «Санкт - Петербургская детская школа искусств имени Павла Александровича Серебрякова» - правообладателя объекта защиты;

- проведены обследования объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 15, лит. Б.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о расчете пожарного риска: нет;

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет;

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет;

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                       | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                                                              | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                |
| 1.    | Ширина лестничного марша менее 1,35м (фактически 1,1 м лестничная клетка Л-1).                                                                                           | п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» | СПб ГБУ ДО «Санкт - Петербургская детская школа искусств имени Павла Александровича Серебрякова» |
| 2.    | В лестничной клетке размещено оборудование выступающее из плоскости стен на высоте менее чем 2,2 м (в лестничной клетке Л-1 установлены батареи центрального отопления). | п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» | СПб ГБУ ДО «Санкт - Петербургская детская школа искусств имени Павла Александровича Серебрякова» |

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: смартфон Apple iPhone XR

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: принималось;
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: нет;
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет;
4. Фототаблица: есть;
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: составлен А.С.И.

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 43-1-487 от 28.07.2021 года.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: приказ № 1/5-од от 11.01.2021, ПТМ, сертификат и паспорта на двери противопожарные, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, расчет критериев пожарной опасности 2016, контракт №21/12-13 от 21.12.2020, контракт № 21/12-12 от 21.12.2020, проект 2513-АУПС, контракт №14 от 03.06.2021, контракт №01/09 от 01.09.2020, лицензии.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Толоконников Денис Андреевич – старший инспектор ОНДПР Центрального района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ” июля 20 21 г.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)

И.о. директора Сибирякова Яна Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” июля 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)