AKT N 238 om 20.05. 2017

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова», СПб ГБОУ ДОД «СПб ДШИ им. П.А. Серебрякова».

І. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется услуга и составляется данный акт: Санкт-Петербург, Загородный пр., д.15, литер «б».

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1132,1 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 531 кв.м.

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Форма собственности: государственная

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по культуре Санкт-

Петербурга, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 40.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: дополнительное образование детей (музыкальное).

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусства (музыки).

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): <u>102 человека</u>

Форма способа оказания услуг: на месте предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды с нарушениями опорно-двигательного</u> аппарата, инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с парушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития

Мы, нижеподписавшиеся,

<u>Директор СПб ГБОУ ДОД «СПб ДШИ им. П.А. Серебрякова Нагорный Владимир</u> Васильевич, с одной стороны,

и представитель MPOO «АВИП», Любимцев Алексей Алексеевич, доверенность № 30/03/01, выдана сроком с 13.03.2017г. до 12.04.2017г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: ∂a (соответствуют K, O, C, Γ , V/ не соответствуют) / нет

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет

адаптированные лифты: нет

поручни: да, не соответствуют O, C, Γ, Y

пандусы: нет

подъемные платформы: нет

мобильные лестничные подъемники: нет

раздвижные двери: нет

входные группы: да, частично соответствуют для O,Γ,Y ; не соответствуют для K,C

кнопка вызова: нет, перед главным входом и входом для МГН указан телефон вызова сотрудника учреждения

доступные санитарно-гигиенические помещения: да соответствуют - Г,У; частично соответствуют - С,О; не доступно - К

достаточная ширина <u>дверных проемов</u>, лестничных маршей, площадок: да, соответствуют - Г,У; частично соответствуют - С,О; не соответствуют - К

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групн

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова», расположенного на Загородном пр., д.15, литер «б» и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятня К, О, С, Г, У	Наименование меропрнятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
T	2	3	4
	-	Основные меры	01

		<u> </u>	
		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая	
1		организации, расположенной на Объекте (пути движения по	
		территории)	
		При необходимости от главного входа по территории,	
1.1	К, О, С, Г, У	принадлежащей учреждению, организовано сопровождение	
		инвалидов до отдельного входа для МГН	
		Приказом от 17.01.2017г. №24-од назначены сотрудники	
		учреждения: Никитин А.П., Багров А.В., Модина Е.Д.,	
		Яхонтова З.В. обеспечивающие сопровождение всех категорий	
		инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске,	
	К, О, С, Г, У	от главного входа к отдельному входу для МГН, при входе и	Приказ
1.2		выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до	№ 24-од
		места предоставления услуги, с которыми проведен	or 17.01.2013
		инструктаж.	17.01.201
		Информация о проведении инструктажа в отношении выше	
		указанных сотрудников отражена в журнале проведения	
		инструктажа (инструктаж проведен 17.01.2017 года)	
		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные	
2		площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные	
77.		двери, вестибюли)	
		На главном входном узле и входом для МГН установлена	
		вывеска с указанием номера телефона: 713-29-65 для оказания	
2.1	К, О, С, Г, У	помощи инвалиду входа и выхода в здание (сопровождению до	
		места оказания услуги), включая допуск на объект	
	1	сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с	
		нарушениями зрения, использующих собак-проводников.	
		Перемещение инвалидов всех категорий при входе и выходе из	Приказ
2.2	К, О, С, Г, У	здания организовано с помощью ответственных за	№ 24-од
		сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	от 17.01.2013
		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы	17.02.201
		в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние	
3		лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты,	
		пути эвакуации)	
		Лестница в вестибюле здания не оборудована опорными	
3.1	O,C	поручнями. Доступна с сопровождением (по необходимости)	
	,-	для категорий инвалидов	
		Перемещение инвалидов всех категорий внутри помещения	Приказ
3.2	К, О, С, Г, У	организовано с помощью ответственных за сопровождение	№ 24-од
J.2	10, 0, 0, 1, 3	сотрудников учреждения, указанных в п.1.2.	OT
			17.01.201
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
		Зона обслуживания инвалидов находится на первом этаже.	
		Для занятий оборудован учебный класс №25	
4.1	к, о, с	Дверные проемы в классе не соответствуют нормам правил для	
	., -, -	инвалидов на кресле-коляске	
		Внутри класса достаточно места для маневрирования кресла-	
		коляски	
			Приказ
4.2	К, О, С, Г, У	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение	№ 24-од
	,,, -	инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.1.2.	OT 17 01 201
			17.01.201
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные	
		и душевые кабины)	
	O C F V	На объекте присутствует санитарно-гигиеническое помещение.	
5.1	О, С, Г, У	Размеры и внутреннее оборудование туалетной кабины	1

	I		
5.2	К	Для инвалидов на кресле-коляске туалет не оборудован и не	
		приспособлен из-за размеров помещения	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Inttp://serebryakov-school.ru На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к зданию от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - порядок действий при посещении объекта; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об отсутствии инвалидной стоянки	
	l	Дополнительные меры (при наличии)	
7	<u> </u>	Зона: пути движения к объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Расстояние до объекта: от метро «Звенигородская» 570м, от метро «Владимирская» (Достоевская) 620м Троллейбус №3, №8, №15 Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м Время движения (пешком) около 5 мин Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией и	
8		таймером	
	V 0	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	K, O	Школа не имеет выделенной стоянки для автомобилей инвалидов	

частично соответствуют требованиям для категорий инвалидов

- **V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):
- 1. Приобрести инвалидную кресло- коляску для преодоления дверных проемов не соответствующих нормами правил СП 59.1330.2012, п.5.2.4.
- 2. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. СП 59.1330.2012, п.4.1.12 (срок исполнения до 01.09.2017 года).
- 3. Для дублирования лестниц и преодоления дверных порогов приобрести переносной пандус СП59.1330.2012, п.4.1.14, п.5.2.4 п.5.2.9.

Директор «СПб ГБОУ ДОД « СПб ДШИ им. П.А. Серебрякова

/В.В. Нагорный/

Представитель Межрегиональной Общественной организации инвалидов «Ассоциация ветеранов,

инвалидов и пенсионеров»

/А.А. Любимцев/